ANALISI ACQUE POTABILI ALTRI COMUNI aggiornamento maggio 2023

Città	Ammoniaca	Conduttività	Cloruri	Durezza totale	Solfati	Nitrati	Nitriti	PH	Residuo fisso	Sodio	Fluoruri	Manganese
V.M.A[1] - V.G[2]	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	>15°F V.G.	250 mg/l V.M.A.	50 mg/l V.M.A.	0,50 mg/l V.M.A	6,5 - 9,5 V.M.A	max 1500 mg/l V.G.	200 mg/l V.M.A.	1,50 mg/l V.M.A.	50 ug/l V.M.A.
ACQUI TERME POTABILIZZATORE	<0,05	363	15,3	18	19,8	10,1	<0,05	7,6	261,4	8	0,5	<6
ACQUI TERME RETE	<0,05	343	15,4	17	20,4	2,5	<0,05	7,8	318,4	8	0,7	<6
BISTAGNO	<0,05	335	8,7	21,5	18,3	1,6	<0,05	7,9	241,2		0,5	<6
BORGORATTO	<0,05	744	59,4	30	61,6	15,5	<0,05	7,6	532,7	16	0,6	<6
BUBBIO	<0,05	538	5,3	28,7	139,0	2,7	<0,05	7,6	416,9	6	0,3	<6
CARPENETO	<0,05	444	10,1	19	18,6	5,4	<0,05	7,8	241,0		0,6	<6
CARTOSIO	<0,05	331	6,4	19	23,6	3,5	<0,05	7,9	254,9		0,4	<6
CASAL CERMELLI	<0,05	443	21,5	20	22,9	14,2	<0,05	7,8	319,0	4	0,7	<6
CASSINASCO	<0,05	469	2,1	38	160,7	2,2	<0,05	7,8	517,0	4	0,4	<6
CASSINE	<0,05	774	24,6	41	88,6	<1	<0,05	7,4	557,3	8	0,6	<6
CASTELLETTO D'ERRO	<0,05	318,8	8,6	20	13,7	<1	<0,05	7,7	229,5		0,5	<6
CASTELNUOVO BORMIDA	<0,05	409,9	19,7	28	20,1	12,6	<0,05	7,5	458,6	11	0,3	<6
CAVATORE	<0,05	417	8,9	18	16,4	1,5	<0,05	7,8	255,6	4	0,3	<6
CESSOLE	<0,05	416	2,8	21	149,4	2,4	<0,05	7,9	299,5	2	0,4	<6
CREMOLINO	<0,05	375	5,9	22	17,4	15,6	<0,05	8,1	227,2		0,2	<6
DENICE	<0,05	333	9,2	22	19,8	2,5	<0,05	7,7	224,8		0,2	<6
FRASCARO	<0,05	724,4	52,0	30	61,7	15,1	<0,05	7,7	567,4		0,3	<6
GAMALERO	<0,05	1059	145,1	53	39,9	12,6	<0,05	7,6	780,5	28	0,9	<6
GROGNARDO	<0,05	383	9,7	20	13,7	2,2	<0,05	7,8	217,9		0,4	<6
LOAZZOLO	<0,05	420	3,4	20	118,2	2,6	<0,05	7,9	280,8		0,5	<6
MALVICINO	<0,05	357	8,6	19	14,5	1,6	<0,05	7,9	257,0		0,3	<6
MELAZZO	<0,05	363	6,5	18	16,6	1,8	<0,05	7,7	261,4	3	0,1	<6
MERANA	<0,05	341	8,0	20	20,2	2,2	<0,05	7	245,5		0,8	<6
MOLARE	<0,05	197	6,1	10,9	6,0	4,7	<0,05	7,8	168,6		0,5	<6
MONTALDO BORMIDA	<0,05	586	13,4	29,4	44,4	5,3	<0,05	7,8	560,2		0,3	<6
MONTECASTELLO	<0,05	654	31,7	40	53,5	10,0	<0,05	7,9	375,1	19	0,4	<6
MONTECHIARO D'ACQUI	<0,05	333	7,8	21	17,9	2,5	<0,05	7,7	226,4		0,5	<6
MORBELLO	<0,05	346	4,4	21	10,6	2,1	<0,05	8	218,7	3	0,6	<6
MORSASCO	<0,05	533,6	15,4	28,9	66,5	4,2	<0,05	7,9	583,2	5	0,7	<6
OLMO GENTILE	<0,05	597	14,6	30	87,1	7,3	<0,05	8	440,6		0,8	<6
ORSARA BORMIDA	<0,05	1022,1	34,5	51	27,9	44,6	<0,05	7,5	775,3	5	0,7	<6
PARETO	<0,05	317	9,5	18	13,9	2,2	<0,05	8	244,1		0,3	<6
PIETRA MARAZZI	<0,05	660,9	28,1	51	50,8	10,9	<0,05	7,9	495,4	22	0,5	<6
PIOVERA	<0,05	430	10,8	19,4	9,4	19,9	<0,05	7,9	309,6	10	0,7	<6
PONTI	<0,05	343	8,4	21	19,6	1,6	<0,05	7,7	247,0		0,2	<6
PONZONE	<0,05	420	5,2	21	16,0	1,5	<0,05	7,4	302,4	3	0,6	<6
PRASCO	<0,05	293,3	6,2	16,4	16,4	3,0	<0,05	7,9	225,6	9	0,3	<6
RIVARONE	<0,05	798	22,5	45	53,0	28,0	<0,05	7,3	574,6	15	0,3	<6
ROCCAVERANO	<0,05	565	10,8	25	90,4	4,8	<0,05	7,7	412,6	5	0,5	<6
ROCCHETTA PALAFEA	<0,05	391	2,6	19	104,3	2,5	<0,05	8	281,5		0,3	<6
SALE	<0,05	591	19,7	30,6	19,0	20,9	<0,05	7,6	524,2	9	0,6	<6
SAN GIORGIO SCARAMPI	<0,05	561	10,2	28	85,7	4,2	<0,05	7,9	403,9		0,7	<6
SEROLE	<0,05	486	9,7	27	89,4	5,7	<0,05	7,7	349,9	3	0,2	<6
SESSAME	<0,05	395	2,7	21	120,2	3,8	<0,05	7,9	284,4		0,2	<6
SOLERO	<0,05	738	53,2	32	35,0	27,3	<0,05	7,3	531,4		0,9	<6
SPIGNO MONFERRATO	<0,05	338	9,6	20	14,2	1,5	<0,05	7,9	243,4		0,5	<6
TERZO D'ACQUI	<0,05	303	9,0	22	14,5	1,8	<0,05	7,6	233,3		0,2	<6
TRISOBBIO	<0,05	448	15,9	20	19,9	12,7	<0,05	7,9	322,6		0,4	<6
VESIME	<0,05	474	1,9	19	162,6	2,2	<0,05	8,03	254,9	1	0,3	<6
MONASTERO BORMIDA	<0,05	524,4	12,4	33	164,6	2,6	<0,05	7,2	520,6	4	0,2	<6
MONTABONE	<0,05	481	13,1	31	36,6	1,9	<0,05	7,7	337,7	3	0,3	<6
FRAZ. S.ROCCO DI GAMALERO	<0,05	216	37,4	10	8,2	10,4	<0,05	7,6	166,3	9	0,7	<6
MOMBALDONE	<0,05	581	10,3	26	101,9	5,3	<0,05	7,84	287,5	4	0,3	<6
CASTELSPINA	<0,05	594	17,8	28	49,5	31,0	<0,05	7,5	427,7	6	0,3	<6
CASSINELLE	<0,05	229,1	3,5	16,5	182,1	2,6	<0,05	8,2	155,8	2	0,1	<6
OVIGLIO	<0,05	700	19,8	34	53,1	19,8	<0,05	7,3	504,0	9	0,4	<6
BERGAMASCO	<0,05	821	25,0	40	62,0	39,0	<0,05	7,3	591,1	8	0,4	<6
CARENTINO	<0,05	765,4	41,6	37,2	35,8	50,6	<0,05	7,4	550,8	13	0,3	<6
RICALDONE	<0,05	883	18,8	49,5	143,6	2,2	<0,05	7,5	671,1	8	0,7	<6
ALICE BEL COLLE	<0,05	881	19,0	49,5	142,3	2,1	<0,05	7,5	669,6	9	0,4	<6
VISONE	<0,05	481	8,3	24	54,9	2,3	<0,05	7,8	383,0	7	0,5	<6
ALLUVIONI CAMBIO'	<0,05	399	11,0	20	10,0	18,0	<0,05	7,6	287,3	9	0,2	10

Legenda: 1 Valore massimo ammissibile e 2 valore guida secondo il D.Lgs 18/2023