ANALISI ACQUE POTABILI COMUNE DI ALESSANDRIA aggiornamento dicembre 2025

Città	Ammoniaca	Conduttività	Cloruri	Durezza totale	Solfati	Nitrati	Nitriti	PH	Residuo fisso	Sodio	Fluoruri	Manganese
V.M.A[1] - V.G[2]	0,50 mg/l V.M.A.	2500 us/cm a 20°C V.M.A	250 mg/l V.M.A.	>15°F V.G.	250 mg/l V.M.A.	50 mg/l V.M.A.	0,50 mg/l V.M.A	6,5 - 9,5 V.M.A	max 1500 mg/l V.G.	200 mg/l V.M.A.	1,50 mg/l V.M.A.	50 ug/l V.M.A.
CANTALUPO - CABANETTE	<0,05	727	44,6	39	76,7	25,1	<0,04	7,2	546	13	0,6	<6
CASCINAGROSSA - LITTA PARODI	<0,05	449	22,2	21	11,3	33,3	<0,05	7,5	275	15	0,7	<6
CASTELCERIOLO - LOBBI	<0,05	381	19	33	41	7,7	<0,05	7,2	277	10	0,5	<6
MANDROGNE - SAN GIULIANO VECCHIO - SAN GIULIANO NUOVO	<0,05	490	40	24	11	35	<0,05	7,1	416	8	0,6	<6
SPINETTA MARENGO	<0,05	402	13,9	21	13,4	34	<0,05	7,5	281	6	0,7	<6
VALLE SAN BARTOLOMEO - VALMADONNA	<0,05	330	12,5	19	11,7	26,7	<0,05	7,5	452	9	0,7	<6
CASERMETTE- CASALBAGLIANO - VILLA DEL FORO	<0,05	776	47,3	42	83,3	26,7	<0,05	7	480	7	0,7	<6
ZONA GALIMBERTI	<0,05	736	39,6	40	73,9	21,1	<0,05	7,6	377	12	0,5	<6
ZONA OLTRE TANARO (S. MICHELE, ASTUTI)	<0,05	615	19,8	28	1,6	1	<0,05	7,7	490	15	0,6	<6
ZONA ORTI	<0,05	666	31,9	37	62,5	19,6	<0,05	7,6	382	11	0,5	<6
ZONA PIAZZA CERIANA	<0,05	669	29,1	36	62	23,2	<0,05	7,1	477	21	0,8	<6
ZONA PISTA	<0,05	522	23,8	31	53,3	23,3	<0,05	7,2	313	7	0,7	<6
ZONA SPALTO GAMONDIO	<0,05	544	22,2	33	42	16	<0,05	7,3	483	10	0,6	<6
ZONA SPALTO MARENGO	<0,05	512	18,6	27	59,5	21,2	<0,05	7,6	370	11	0,5	<6
ZONA SPALTO BORGOGLIO	<0,05	598	33,2	33	60,7	20,3	<0,05	7	387	8	0,7	<6
ZONA EUROPA	<0,05	424	12,8	23	25,2	13,7	<0,05	7,9	309	9	0,8	<6

Legenda: 1 Valore massimo ammissibile e 2 valore guida secondo il D.Lgs 18/2023 e s.m.i.